

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
ООО «ЦГИ»

125008, г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 9
тел/факс 974-23-48 E-mail: geo_rc@tlms.ru
cgi@geodyn.ru

ЛИЦЕНЗИЯ Д 918538
от 06.08.2007 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО

О.А. Савич.

О.А. Савич
2008



ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ

№ 15-10-09

Объект испытаний

Шкаф ЯКНО-6(10)У1В, изготовленный по ТУ ЕРУА.674512.001 ТУ, согласно ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96 изготовитель ЗАО «Электроаппаратстрой», Россия

Вид испытаний, документ на соответствие которому проводились испытания.

Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости и требований в части стойкости к механическим воздействиям. ANSI/IEEE Std. 344-1987, МУ 7.4-01, МЭК 68-3-3

ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:

Объект испытаний	Стр.	2
Цель аттестации	Стр.	2
Методика испытаний	Стр.	2-3
Испытательные воздействия	Стр.	3
Условия проведения испытаний	Стр.	3
Результаты испытаний	Стр.	3-4
Заключение	Стр.	5
Приложение	Стр.	6-29
Всего листов	Стр.	29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты аттестации положительные.

Считать

Шкафы ЯКНО-6(10)У1В, изготовленные по ТУ ЕРУА.674512.001 ТУ, согласно ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 1516.3-96 изготовитель ЗАО «Электроаппаратстрой», Россия, соответствующими требованиям ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 17516.1-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов (по шкале MSK-64), высотная отметка свыше 40.0 м., МРЗ высотная отметка свыше 30.0 м. согласно R01.KK.0.0.AP.PZ.WD001 и требованиям при динамических нагрузках, эквивалентных ударной воздушной волне.

Ст. н. с.

В.В. Пискарев

В.В. Пискарев